

No. Fail: JBPM/IP/RNP: 700-7/2/9-162 (24)  
(PEMBAHARUAN KESEPULUH)

# SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

APPROVAL CERTIFICATE

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia  
dengan ini memperakukan  
Fire and Rescue Department of Malaysia  
hereby certify

**DRYWALL CONSTRUCTION**  
(PRIMA FIRE-RATED DRYWALL PARTITION SYSTEM)  
BRAND : PRIMA  
MODEL : PRIMADrywall  
NOMINAL THICKNESS : 95mm  
1 JAM (NON-LOAD BEARING)


Berdasarkan Piawaian  
Complying with

**BS 476 : PART 22: 1987**

Syarikat Berdaftar  
Registered company

**HUME CEMBOARD INDUSTRIES SDN BHD**  
(579898-W)  
Lot 127220, Kawasan Perusahaan Kanthan,  
31200 Chemor,  
Perak Darul Ridzuan.

Tempoh sah perakuan: **25/02/2022 hingga 26/02/2024**

  
(PKPjB KAMARULZAMAN MALIK ABDULLAH)  
Pengarah  
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan,  
b.p. Ketua Pengarah  
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

Tarikh: 11 Januari 2022



CERTIFIED TO  
ISO 9001 : 2015  
CERT. NO: QMS 02121



CERTIFIED TO  
ISO 9001 : 2015  
CERT. NO: QMS 02121

\*\* Peringatan:

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

No. Fail: **JBPM/IP/RNP: 700-7/2/9-162 (24)**  
No.Siri: **BB/DD/1603/2011 (P10)**

**LAMPIRAN A1**

---

Jenis Bahan Binaan	:	<b>DRYWALL CONSTRUCTION</b>
Jenama & Spesifikasi	:	<b>PRIMA FIRE-RATED DRYWALL PERTITION SYSTEM</b> <b>BRAND :PRIMA</b> <b>MODEL : PRIMADrywall</b> <b>NOMINAL THICKNESS : 95mm</b>
Tahap Rintangan Api	:	<b>INTEGRITY : 70 MINUTES</b> <b>INSULATION : 70 MINUTES</b> <b>NON-LOAD BEARING</b>
Nama & Alamat Pengeluar	:	<b>HUME CEMBOARD INDUSTRIES SDN BHD</b>
No. Laporan ujian/Tarikh	:	<b>SIRIM 2011FE0133 ( 20/05/2011),</b> <b>SIRIM 2020FE0007 (16/01/2020),</b>
Skim Persijilan Barangan	:	-----
Had Kegunaan	:	<b>TIDAK DIBENARKAN PENGGUNAAN SEBAGAI PARTY WALL &amp; FIRE WALL. PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI UJIAN, UBBL 1984 SERTA SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 &amp; A3.</b>

---



Tempoh sah perakuan: **25/02/2022 hingga 26/02/2024**